COROGRAFIA



SEZIONE TIPO POSA LINEA BT



DETTAGLIO COSTRUTTIVO ARMADIO PER PUNTO DI CONSEGNA

PROSPETTO



PIANTA



scala 1: 20

SCHEMA UNIFILARE



CARATTERISTICHE DEI GENERATORI

	GRUPPO 1	
COSTRUTTORE		
Potenza nominale (kW)	93	
Tensione nominale in uscita (Vac)	400	
Campo di tensione in uscita AC (Vrms)	256..440	
Corrente nominale in uscita AC (Arms)	140	
Frequenza nominale (Hz)	47 / 52	
COS FI MAX	0,8	
Temperatura ambiente di esercizio (C)	-10..+50	
Alimentazione ausiliaria esterna (V)	3x400 + N	
Dimensioni (Vxlxh) (m)	TBD	
Peso complessivo (Kg)	TBD	
Portata d'aria richiesta m3/h	TBD	

SCHEMA UNIFILARE DI UN IMPIANTO CON UN SOLO GRUPPO GENERATORE



LEGENDA

- Tracciato condotta forzata Ø 600 mm
- Allaccio Enel BT
- Tracciato canale di scarico Ø 600 mm. pead
- Sezioni
- cavidotto e-distribuzione BT utente
- Tratto sotteso dalla derivazione ml. 467
- Discesa in alveo
- cavidotto e-distribuzione BT
- Platea di massi
- Strada accesso opera presa
- Strada accesso esistente centrale

1. OPERA di PRESA
2. VASCA di CARICO
3. CONDOTTA
4. CENTRALE Elettrica
5. CANALE di SCARICO
6. Punto di consegna energia BT ENEL

Punto di ripresa fotografica

PLANIMETRIA CATASTALE



REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	COMUNE DI VARZO
DATA 23.5.2018	aggiorn.	I progettisti
ELABORATO N° 9	UTILIZZAZIONE A FINI ENERGETICI DEL RIO GRANDE (RIO RII) - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALE IDROELETTRICA Autorizzazione Unica ai sensi art.12 del D.Lg.vo n°387/2003	
SCALA varie	TITOLO CONNESSIONE E-DISTRIBUZIONE	La committenza
Ingegnere Giulio Ferrino Iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.C. al n° A1CS	Architetto Fabio Dalla Pozza Iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Novara e V.C.C. al n° 1023	

LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DOCUMENTO E' PERMESSA SOLO CON L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA