

CARATTERISTICHE DEI GENERATORI

	GRUPPO 1	
COSTRUTTORE		
Potenza nominale (kW)	93	
Tensione nominale in uscita (Vac)	400	
Campo di tensione in uscita AC (Vrms)	256...440	
Corrente nominale in uscita AC (Arms)	140	
Frequenza nominale (Hz)	47 / 52	
COS FI MAX	0,8	
Temperatura ambiente di esercizio (%)	-10...+50	
Alimentazione ausiliaria esterna (V)	3x400 + N	
Dimensioni (WxHxD) (mm)	TBD	
Peso complessivo (Kg)	TBD	
Portata d'aria richiesta m3/h	TBD	

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A BT
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
RII
cod.rint.

Committente:

EDIFICA s.r.l.
Via Marconi n°14 - DOMODOSSOLA (VB)
P.Iva n°02301240038

PROGETTO DEFINITIVO
DOCUMENTAZIONE GENERALE
SCHEMA UNIFILARE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice GOAL	N.Documento	Tot.documenti	NOME FILE	DATA	SCALA

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
3	12.3.2018	SCHEMA UNIFILARE			

Progetto e Lavori:

Ing.Giulio BERRINO
Via Fancinelli n°10- DOMODOSSOLA (VB)
Iscritto all'ordine degli Ingegneri della prov. di Verbania al n° A105

Timbro e firma:

DOTT. Ing. Giulio Berrino
Albo Ingegneri Provincia V.C.O
N. 105

Progettista:

Ing.Giulio BERRINO
Via Fancinelli n°10- DOMODOSSOLA (VB)
Iscritto all'ordine degli Ingegneri della prov. di Verbania al n° A105

Timbro e firma:

DOTT. Ing. Giulio Berrino
Albo Ingegneri Provincia V.C.O
N. 105

Il richiedente:

EDIFICA s.r.l.
Via Marconi n°14 - DOMODOSSOLA (VB)
P.Iva n°02301240038

Gestore Rete Elettrica: